

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ12.В.00043  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620047  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ РУЛОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ марки МБОР-5Ф, МБОР-8Ф, МБОР-10Ф, МБОР-13Ф, МБОР-16Ф, ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. № 1, 2, 3, 4. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
57 6912

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), статья 13, п. 4. Класс пожарной опасности КМ0 (группа негорючих материалов по ГОСТ 30244-94)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
6806 10 000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** протокол испытаний № 146 от 24.12.2009 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27; акт анализа состояния производства № 205 от 08.07.2009 ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат" 620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, 48 Б

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.12.2009 по 28.12.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Л.Н. Старикова